

自主検査台帳

日常の防火チェックが火災予防上、非常に重要であることは言うまでもありません。

この用紙は、建物、施設等全般にわたり、事業所の方が自ら検査し、その結果を記録していただくものです。

自主検査のサイクルは、事業所ごとに定めてください。（3 か月に1 回以上実施してください。）

検査項目は、一般的な事業所に共通する事項を掲げてある標準のもので、事業所の規模によっては、項目を削除するか、又は追加して事業所に合うように作成してください。

建築物等の自主検査表 (建築物・その他) No.

区 分	点 検 項 目	点検実施日 年 月 日		点検実施日 年 月 日	
		点検者	責任者	点検者	責任者
		判 定	備 考	判 定	備 考
建物周囲	可燃物が放置されていないか				
	避難上、消火活動上有効な通路や空地が確保されているか				
防火区画	防火戸等の直近に開閉を妨げる物品はないか				
	防火戸等の変形、破損はないか				
	防火戸等はスムーズに開閉するか				
非常口 廊下 階段 避難通路	避難の妨げとなる物品等はないか				
	誘導灯、誘導標識等を隠すものはないか				
	非常口は容易に開閉できるか				
	床面につまずき、すべり等の発生要因はないか				
防災物品	カーテン、じゅうたん等は防災物品が使用されているか (防災防火対象物の場合)				
火気管理	喫煙は指定された場所以外で行っていないか				
	吸殻の処理は適切か				
	火気使用設備、器具に異常はないか				
	火気使用設備、器具は、指定された場所以外で使用していないか				
	厨房の天蓋のグリスフィルターは清掃されているか				
危険物 少量危険物	施設に漏れ、飛散、破損、腐食等の異常はないか				
	標識に破損、よごれ等はないか				
	可燃物を放置していないか				

判定欄の記号 ○ ～ 良 × ～ 不良 ⊗ ～ 改修済
 (注) 自主点検は、 月 に 1 回以上実施する。

消火設備の自主検査表

No

区 分	点 検 項 目	点検実施日 年 月 日		点検実施日 年 月 日	
		点検者	責任者	点検者	責任者
		判 定	備 考	判 定	備 考
消 火 器	階ごとに適正な位置に設置されているか				
	変形、破損、腐食等の異常はないか				
	標識の破損、よごれ等はないか				
屋内消火栓設備 屋外消火栓設備	扉の開閉及び操作を妨げる物品等はないか				
	ホース、ノズル、バルブ等に異常はないか				
	表示灯は点灯し、容易に確認できるか				
	ポンプ室のバルブ類は適正な開閉状態になっているか				
動力消防ポンプ設備	常時使用できるよう適正な場所に設置されているか				
	変形、損傷、著しい腐食等はないか				
スプリンクラー設備 泡消火設備 水噴霧消火設備	ヘッドの周囲に障害物はないか				
	ヘッドの変形、腐食、漏水はないか				
	間仕切変更等によるヘッドの未警戒部分はないか				
	圧力計の指示圧力は適正か（制御弁室、ポンプ室の圧力タンク）				
	ポンプ室のバルブ類は適正な開閉状態になっているか				
不 活 性 ガス・ハロゲン化物・粉末消火設備	ヘッドの変形、破損はないか				
	起動装置の周囲に操作の障害物はないか				
	ボンベ室は漏水、異常高温となっていないか				
	操作等の説明標識はついているか				
補助散水栓 その他の移動式消火設備	扉の開閉及び操作を妨げる物品等はないか				
	ホース、ノズル、バルブ等に異常はないか				
	表示灯は点灯し、容易に確認できるか				
	使用方法是明示されているか				

判定欄の記号 ○ ～ 良 × ～ 不良 ⊗ ～ 改修済
 (注) 自主点検は、か月に1回以上実施する。

警報設備の自主検査表

No.

区 分	点 検 項 目	点検実施日 年 月 日				点検実施日 年 月 日			
		点 検 者		責 任 者		点 検 者		責 任 者	
		判 定		備 考		判 定		備 考	
自 動 火 災 報 知 設 備	感知器に変形、破損はないか								
	間仕切の変更等による感知器の未警戒部分はないか								
	発信機の周囲に障害物はないか								
	表示灯は点灯し、容易に確認できるか								
	受信機のスイッチは正常な位置にあるか								
	ベルは停止状態になっていないか								
	警戒区域図は受信機の付近に設置してあるか								
火 災 通 報 装 置	通報装置の周囲に障害物はないか								
	録音されているメッセージ（名称、電話番号、住所）に変更はないか								
非常ベル・自動式サイレン非常放送設備	ベル又は放送の音量は適正か								
	放送設備の階選択、一斉放送等の操作機能は正常か								
	ベル又はスピーカーの変形、脱落等はないか								
ガ ス 漏 れ 火 災 警 報 設 備	検知器、中継器の変形、破損等はないか								
	受信機のスイッチは正常な位置にあるか								
	検知器の表示灯は正常に点灯しているか								
	警戒区域図は受信機の付近に設置してあるか								
漏 電 火 災 警 報 器	変流器に変形、破損はないか								
	受信機に異常はないか								

判定欄の記号 ○ ～ 良 × ～ 不良 ⊗ ～ 改修済
 (注) 自主点検は、 か月に1回以上実施する。

避難設備の自主検査表

No.

区 分	点 検 項 目	点検実施日 年 月 日		点検実施日 年 月 日	
		点検者	責任者	点検者	責任者
		判 定	備 考	判 定	備 考
避難器具	操作に障害となる物品等はないか				
	容易に接近できるか				
	降下空間の途中に看板、エアコン屋外機等の障害物はないか				
	降下場所の周囲及び避難路が確保されているか				
	取付場所の窓等は容易に開放できるか				
	標識、取扱い説明板等の破損、脱落はないか				
	器具の腐食、破損等はないか				
誘 導 灯 誘導標識	表示パネルの表面に汚れがなく、点灯しているか				
	内蔵バッテリーによる点灯は正常か				
	照明器具、装飾品等で見えにくくなっていないか				
	器具の変形、破損等はないか				
	室内のレイアウト等の変更により、設置位置が不適切となっていないか				

判定欄の記号 ○ ～ 良 × ～ 不良 ⊗ ～ 改修済

(注) 自主点検は、 か月に1回以上実施する。

消火活動上必要な施設等の自主検査表

No.

区 分	点 検 項 目	点検実施日 年 月 日				点検実施日 年 月 日			
		点 検 者		責 任 者		点 検 者		責 任 者	
排 煙 設 備	垂れ壁の作動障害はないか								
	起動装置の近くに妨げとなる物品等はないか								
	手動操作箱、装置に変形、破損等はないか								
連結散水設備	ヘッドの周囲に障害物はないか								
	ヘッドの変形、破損等はないか								
	バルブ類は適正な開閉状態となっているか								
	送水口付近に障害物がなく、送水区域表示図があるか								
連結送水管	放水口のバルブが開いていないか								
	放水口箱扉の開閉を妨げる物品又は変形等はないか								
	送水口付近に障害物はないか								
	送水口標識板に破損等はないか								
非常コンセント 設 備	保護箱周囲に障害物はないか								
	保護箱扉は容易に全開できるか								
	表示灯は点灯しているか								
消 防 隊 進 入 口	標識、表示灯に異常はないか								
	進入口の周囲に障害となる物品等はないか								
消 防 用 水	採水口周囲に障害物はないか								
	消防車は容易に接近できるか								
	水量は確保されているか								
無 線 通 信 補 助 設 備	保護箱周囲に障害物はないか								
	保護箱扉は容易に開閉できるか								
	接続端子に変形、破損等はないか								

判定欄の記号 ○ ～ 良 × ～ 不良 ⊗ ～ 改修済

(注) 自主点検は、 か月に1回以上実施する。